


NOTA BENE:
- è a carico dell'azienda appaltante il rilievo e la verifica delle misure proposte dal progettista. In caso di difformità l'azienda deve contattare il progettista o il DL prima di procedere all'ordine dell'acquisto di qualsiasi materiale.
- I materiali utilizzati in centrale tecnica devono avere la caratteristica REI 120.
- I prodotti installati in prestazione inferiore verranno fatti rimuovere a carico dell'azienda.
- I diametri indicati con DN sono sempre i diametri interni minimi da rispettare.

ORDINE DEL LAVORO
n° 337
FILIPPO CHIOCHETTI
Architetto



Rev.	0	Esecutivo	N° Disegno: 05-VIG-PAL-18	Data: 26/11/2018
Oggetto:	Rigualificazione energetica e opere edili complementari presso la Palestra Comunale, via degli Alpini d'Italia 3, 13856 Vigliano Biellese (Bi) Nuova linea gas - porzione esterna alla CT			
Committente:	Comune di Vigliano Biellese via Milano 234 13856 Vigliano Biellese (Bi)			
Architetto:	STUDIO ING. MELLO Via Rovello 30 13841 Bioglio (BI) Tel: 015703833 - 3498318241 mello@iscali.it			